

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кирово-Чепецкого района и  
города Кирово-Чепецка

(наименование органа надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 121 / 1 / 1-1**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18  
города Кирово-Чепецка Кировской области

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 18 города Кирово-Чепецка Кировской области

Долгоаршинных Елене Геннадьевне

во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района по пожарному надзору) Митюкова М.Н. № 121 от 07.11.2019 года, ст.ст. 6,6.1 Федерального закона от 21 марта 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

(наименование органа надзорной деятельности)

с 09.00 до 12.00 час. 18.11.2019 года, с 11.00 до 12.00 час. 06.12.2019 года проведена плановая, выездная проверка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 по адресу г. Кирово-Чепецк ул. Горького д. 12а

государственным инспектором Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору Добрых А.А.

государственным инспектором Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору Логунов А.Ю.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Долгоаршинных Е.Г., Заведующей по АХЧ Сорокиной В.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 марта 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечена работа эвакуационного освещения на путях эвакуации в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения (отсутствует)	ППР <sup>1</sup> п. 43; СП 1.13130.2009 <sup>2</sup> п.4.3.1; Гост Р 55842-2013 <sup>3</sup> п.4.2, 4.2.1, 4.2.1.1	До 01.11.2020	

<sup>1</sup> ППР "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390

<sup>2</sup> Свод Правил (СП) 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

<sup>3</sup> Гост Р 55842-2013 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору Добрых А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


06 декабря 2019 г.

  
(подпись)  
МЛП


Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору Логунов А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

06 декабря 2019 г.

  
(подпись)  
МЛП

Предписание для исполнения получил:

✓   
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

06 декабря 2019 г.

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г.Киров 610035  
тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.